

Dot. odpowiedzi na pytania Wykonawcy do postępowania nr 6/MM/R/16 prowadzonego przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. pn. „Budowa budynku biurowo-socjalnego wraz z infrastrukturą na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Markach przy ul. Żeromskiego 30, działka o nr ewid. 38/13” zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. zwanego dalej „Regulaminem”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW z dn. 14.03.2016r. – 17.03.2016r.

Działając na podstawie § 11 ust. 7 „Regulaminu”, w związku z zapytaniami Wykonawcy złożonymi w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wyjaśnia:

1. W nawiązaniu do SIWZ wnosimy o udostępnienie poprzez zamieszczenie na stronie Zamawiającego uzupełnień do PT o:
 - zestawienie stolarki okiennej
 - zestawianie stolarki drzwiowej
 - zestawienia ścianek wewnętrznych aluminiowych

Odpowiedź:

Brakujące rysunki zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego:

<http://www.wodociagmarecki.pl/przetargi/541-przetarg-nieograniczony-nr-6-wm-r-16>

2. W związku z projektowaną pompą ciepła woda-woda wnosimy o jednoznaczną informację czy wykonanie przyłącza wody uzdatnionej z SUW do pompy ciepła jest po stronie Zamawiającego z uwagi na brak w PT informacji na ten temat.

Odpowiedź:

W ramach Inwestycji Wykonawca ma obowiązek wykonania przyłącza wody uzdatnionej z SUW do pompy ciepła.

3. W nawiązaniu do SIWZ i udostępnionych przedmiarów wnosimy o uzupełnienie przedmiarów o izolację termiczną kanałów wentylacyjnych. Brak w przedmiarach izolacji kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, a opisie technicznym wentylacji w pkt. 4.3 jest „Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne należy zaizolować wełną mineralną gr. 40mm lub izolacja z pianki poliuretanowej lub inna metoda dopuszczalna do stosowania...”

Odpowiedź:

W przedmiarze dotyczącym instalacji wentylacji i klimatyzacji proszę przyjąć:

- poz. nr 40 - KNR 2-16 0321-01 (pozycja zastępcza) - Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm z wełny mineralnej kanałów wentylacyjnych zabezpieczona folią aluminiową obmiar: 635,217m².

4. Prosimy o uzupełnienie brakujących rysunków w dokumentacji projektowej:

- a) Nr A-21 Zestawienie stolarki zewnętrznej
- b) Nr A-22 Zestawienie stolarki wewnętrznej

5. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunków nr A21 „Zestawienie stolarki zewnętrznej” oraz nr A22 „Zestawienie stolarki wewnętrznej” o których mowa w opisie technicznym. Opierając się jedynie na opisie stolarki zawartym z ST, nie ma możliwości rzetelnej wyceny.

Odpowiedź do pytań 4 i 5:

Brakujące rysunki zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego:

<http://www.wodociagmarecki.pl/przetargi/541-przetarg-nieograniczony-nr-6-wm-r-16>


Wodociąg Marecki Sp. z o.o.
PROKURENT
Mirosław Pakuła
Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego