

WM/221/2012

Marki, 23 lutego 2012

**Nr postępowania 1/WM/D/12**

dot. odpowiedzi na zapytanie z dn.23 lutego 2012r.

**PYTANIA:**

**1. dotyczy pkt. 4.o) załącznika nr 7 do SWZ**

„Czy zapis tego punktu zobowiązuje mnie do stworzenia stanowiska dyspozytorskiego i ciągłego nadzorowania pracy stacji?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje stworzenia stanowiska dyspozytorskiego i ciągłego nadzorowania pracy stacji. Zamawiający poprzez taki zapis ma na myśli utrzymanie w pełnej gotowości do pracy stanowiska wizualizacji. Pkt. 4.o) w związku z wątpliwościami Wykonawcy Zamawiający przenosi z zakresu obowiązków wykonywanych w ramach zamówienia do pkt.3. załącznika nr 7 do SWZ „Wykaz urządzeń i instalacji podlegających eksploatacji przez Wykonawcę” i otrzymuje on brzmienie:

„Pkt. 3.cc) Pełny monitoring pracy SUW, łącznie z możliwością zdalnego sterowania urządzeń oraz zmian nastaw parametrów pracy, przy pomocy aplikacji wizualizacyjnej, która za pomocą modemów GSM/GPRS komunikuje się z programowalnymi urządzeniami SUW umożliwiając zdalnemu użytkownikowi (Wykonawcy) podgląd parametrów pracy całej stacji uzdatniania wody w stopniu równoważnym z aplikacją zainstalowaną w pomieszczeniu operatora SUW w Markach”

**2. dotyczy pkt. 4.h) załącznika nr 7 do SWZ**

„Czy ten zapis oznacza, że jestem zobligowany do przyjazdu w ciągu 45 minut na każdy otrzymany sygnał z pompowni?”

Odpowiedź:

Nie. Pkt. 4.h) otrzymuje brzmienie:

„Przystępowanie do usuwania awarii, których następstwem może być przerwa w dostawie wody do miasta lub obniżenie jej jakości bądź parametrów zasilania, a także do każdej awarii sygnalizowanej przez modem GSM w pompowniach ścieków sanitarnych (po potwierdzeniu konieczności przyjazdu przez służby eksploatacyjne Zamawiającego) w ciągu 45 minut od momentu wystąpienia awarii; usterki oraz zadania z zakresu zamówienia zgłoszone w Książce Serwisowej obiektu powinny być realizowane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia lub innym uzgodnionym terminie (np. w przypadku dłuższego oczekiwania na dostawę części do naprawy)”

**Zmiany te powodować mogą konieczność modyfikacji ofert, w związku z czym Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert do dnia 28 lutego 2012r. do godziny 9:00.**

Z poważaniem  
„WODOCIĄG MARECKI” Sp. z o.o.  
Kierownik Stacji Uzdatniania Wody  
P R O K U R E N T

  
mgr inż. Mirosław Dakuła

.....  
w imieniu Zamawiającego