

Dot. odpowiedzi na pytania Wykonawcy do postępowania nr 3/WM/U/17 prowadzonego przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. pn. „Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, układów automatyki procesów technologicznych ujmowania i uzdatniania wody oraz pompowania ścieków sanitarnych na obiektach Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.” zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. zwanego dalej „Regulaminem”.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY**  
**z dnia 06 lutego 2017r.**

Działając na podstawie § 11 ust. 7 „Regulaminu”, w związku z zapytaniami Wykonawcy złożonymi w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy instalacje elektryczne zainstalowane w obiektach wskazanych w pkt. 2d załącznika nr 9 do SWZ (pompownie przydomowe w ilości ok. 537 szt.) podlegają corocznemu czy pięcioletniemu przeglądowi instalacji elektrycznej. W przypadku pięcioletniego czasookresu wykonywania przeglądów czy Zamawiający może wskazać liczbę pompowni, które będą podlegać takiemu przeglądowi w czasie trwania umowy.

**Odpowiedź:**

Instalacje elektryczne w tych obiektach podlegają przeglądom co pięć lat.

2. Czy koszty związane z obiektami wymienionymi w pkt. 2d załącznika nr 9 (pompownie przydomowe w ilości ok. 537 szt.) należy uwzględnić w pkt. 3.3 oraz 3.4 załącznika nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy) czy w pkt. 3.5 tegoż załącznika?

**Odpowiedź:**

Koszty dotyczące tych obiektów należy uwzględnić w pkt. 3.3 oraz 3.4 załącznika nr 1 do SWZ .

Wodociąg Marecki Sp. z o.o.  
PREKURENT  
  
.....Mirosław Pakula.....  
Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego